



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZYSUSZE**

HK.6010.231.2016

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139, 1893)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody Nr HK.6001.113.2016 z dn. 03.11.2016r. oraz pozyskanych wyników badań laboratoryjnych - sprawozdania Nr: 2458/S i 2460/S z dnia 08.11.2016r. i danych zawartych w protokole poboru próbek wody Nr HK.6001.117.2016 z dnia 17.11.2016r. oraz pozyskanych wyników badań laboratoryjnych - sprawozdania Nr: 2553/S i 2554/S z dnia 23.11.2016r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu publicznym Kolonia Szczerbacka o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę
zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. Przysucha ul. Targowa 52**

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 03.11.2016r. próbki wody w następujących punktach monitoringowych: SUW Kolonia Szczerbacka gm. Przysucha i Mieszkanie prywatne Głęboka Droga 70, gm. Przysucha. Próbką wody pobrana w SUW w Kolonii Szczerbackiej wykazała obecność bakterii grupy coli – 3j.t.k. /norma – 0/. Po przeprowadzeniu natychmiastowej i skutecznej dezynfekcji wody, ponownie pobrano w dniu 17.11.2016r. próbkę wodę do badania, w której nie stwierdzono obecności bakterii. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10, spełniają wymagania określone w załącznikach 1,3,4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989). Jednocześnie informuję, że na podstawie sprawozdania Nr 2553/S i 2554/S z dnia 23.11.2016r. w w/w wodociągu został stwierdzony niewłaściwy parametr zapachu – nieakceptowalny/norma - akceptowalny. Z uwagi na brak zgłaszanych zastrzeżeń przez konsumentów co do jakości tej wody można uznać taką wodę za przydatną do spożycia. Nie zwalnia to zarządcy wodociągu od działań mających na celu zapewnienia najwyższej jakości dostarczanej wody.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kolonii Szczerbackiej wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. PGKiM Sp. z o.o. ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
2. A/a

Do wiadomości:

1. Strona internetowa:
www.przysucha.psse.waw.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZYSUSZE**

Jolanta Wilk