



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZYSUSZE**

HK.6010.179.2016

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139, 1893)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody Nr HK.6001.95.2016 z dn. 08.09.2016r. oraz pozyskanych wyników badań laboratoryjnych - sprawozdania numer: 1998/S i 2000/S z dnia 15.09.2016r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Zygmunatów  
o produkcji wody poniżej 100 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez Gminę Gielniów Plac Wolności 75.**

**Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 08.09.2016r. próbki wody w następujących punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody Zygmunatów gm. Gielniów i Mieszkanie prywatne Goździków 56, gm. Gielniów.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10, spełniają wymagania określone w załącznikach 1,3,4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989). Jednocześnie informuję, że na podstawie sprawozdania Nr 2000/S z dnia 15.09.2016r. w w/w wodociągu został stwierdzony nieakceptowalny zapach (norma - akceptowalny). Z uwagi na brak zgłaszanych zastrzeżeń przez konsumentów co do jakości tej wody można uznać taką wodę za przydatną do spożycia. Nie zwalnia to zarządcy wodociągu od działań mających na celu zapewnienia najwyższej jakości dostarczanej wody. Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urzędnienia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zygmuntownie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Gmina Gielniów Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów
2. A/a.

Do wiadomości:

- 1 Strona internetowa:  
[www.przysucha.psse.waw.pl](http://www.przysucha.psse.waw.pl)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZYSUSZE**

Jolanta Wilk